
Pedido de esclarecimento e solicitação de projeto em DWG

5 mensagens

Capry Refrigeração Ltda <capryadm@hotmail.com>
Para: "cpldpe@ma.def.br" <cpldpe@ma.def.br>

17 de setembro de 2024 às 11:21

Prezados(a) Senhores(a) Bom dia!!

Venho por meio deste solicita a esta conceituada comissão de licitação o projeto de climatização em formato DWG, para que possamos fazwr levantamento dos matérias como, cano de cobre, cabo de interligação, isolamento, carga de gás adicional.

Pedido de esclarecimento:

1. Os pontos de dreno, será necessário corte em paredes? se sim quem vai pintar as paredes? tem projeto de drenagem?
2. Os pontos elétricos do evaporador e condensador ja estão os quadros de força? tem projeto elétrico?
3. o prédio esta em funcionamento?
4. Os serviços podem ser executados em finais de semana e feriados?
5. A empresa precisar ser credenciada do fabricante? tendo em vista a questão da Garantia
6. É obrigatório fazer visita?

Att.

Clovis Lima



Capry Refrigeração

Av. 07, qd. 43, n?? 05 IV Conjunto Cohab Anil. Cep: 65.053.030

Fone: (98) 3245 2781/999334151

Email: capryadm@hotmail.com / capryrefrigeracao@hotmail.com

Site: www.capryrefrigeracao.com

S??o Lu??s - Ma

Comissão Permanente de Licitação da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>
Para: "Reformas, Supervisao" <obrasereformas@ma.def.br>

17 de setembro de 2024 às 11:36

Bom dia,

encaminhamos para conhecimento e manifestação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Contratação
Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Av. Júnior Coimbra, Qd-21, S/N, Renascença II, São Luís-MA
CEP: 65.075-696 Contatos: (98) 3221-6110 Ramal: 3061
<https://defensoria.ma.def.br>



Thiago de Lucena Vieira Silva <thiagosilva@ma.def.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>
Cc: "Reformas, Supervisao" <obrasereformas@ma.def.br>

17 de setembro de 2024 às 15:57

Boa tarde, prezados(as).

Considerando o pedido de esclarecimento:

1. Os pontos de dreno, será necessário corte em paredes? se sim quem vai pintar as paredes? tem projeto de drenagem?

Resposta: As instalações dos pontos de drenagem das evaporadoras serão executadas por empresa de obra civil que está realizando a obra de expansão da Sede DPE-MA, assim sendo responsável também pelo acabamento e pintura. Dessa forma, há projeto de drenagem, sendo que a execução não é de responsabilidade da empresa ganhadora deste certame, sendo necessário somente interligar a drenagem dos equipamentos nos pontos de drenagens (paredes);

2. Os pontos elétricos do evaporador e condensador já estão os quadros de força? tem projeto elétrico? o prédio esta em funcionamento?

Resposta: Os pontos elétricos e quadros serão executados por empresa de obra civil que está realizando a obra de expansão da Sede DPE-MA, sendo que é necessário somente interligar os equipamentos com o circuito que irá ser distribuído para cada evaporadora e condensadora. Portanto, há projeto elétrico, mas não será executado pela empresa vencedora deste certame. O Edifício-Sede se encontra em funcionamento, e somente a expansão da edificação, local onde será instalado o sistema de climatização objeto desta licitação, se encontra em fase de execução de obra civil;

3. Os serviços podem ser executados em finais de semana e feriados?

Resposta: A CONTRATADA deverá executar os serviços durante o horário de expediente, das 08h00 às 17h00, de segunda-feira a sexta-feira. Todavia, qualquer serviço que for necessário ser executado nos finais de semana, devem ter prévia autorização da Supervisão de Obras e Reformas;

4. A empresa precisar ser credenciada do fabricante? tendo em vista a questão da Garantia

Resposta: Para participação no certame, não será necessário apresentar a declaração previamente de fornecedor/credenciado pelo fabricante, todavia considerando o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior a 12 (doze) meses, é necessário o fornecedor complementar a garantia dos bens, devendo a empresa se credenciar e ser autorizada pelo fabricante para oferecer a garantia dos bens;

5. É obrigatório fazer visita?

Resposta: As empresas licitantes poderão realizar vistoria, porém não obrigatório, nas instalações da Sede da DPE/MA para o correto dimensionamento e elaboração da proposta. Essa vistoria será acompanhada por um fiscal da Supervisão de Obras e Reformas (SOR) designado para essa finalidade.

Segue em anexo os arquivos compactados (.zip) contendo os projetos e os fluxogramas em formato DWG para o levantamento de materiais.

Atenciosamente,
Thiago de Lucena Vieira Silva - 2747418
Assessor da Supervisão de Obras e Reformas - DPE/MA
CREA: 1121769756MA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,
Thiago de Lucena Vieira Silva - 2747418
Assessor da Supervisão de Obras e Reformas - DPE/MA
CREA: 1121769756MA

2 anexos

 **Fluxograma.zip**
4103K

 **Planta Layout.zip**
18011K

Comissão Permanente de Licitação da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>
Para: capryadm@hotmail.com

18 de setembro de 2024 às 08:56

Bom dia,

Conforme solicitado, segue esclarecimento do setor competente quanto aos pontos abordados bem como projeto em formato DWG.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **Fluxograma.zip**
4103K

 **Planta Layout.zip**
18011K

Capry Refrigeração Ltda <capryadm@hotmail.com>
Para: Comissão Permanente de Licitação da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>

18 de setembro de 2024 às 09:28

Prezados(a) Bom dia!!

Agradecemos o retorno é os esclarecimentos.

Att,

Clovis Lima



Capry Refrigeração

Av. 07, qd. 43, n?? 05 IV Conjunto Cohab Anil. Cep: 65.053.030

Fone: (98) 3245 2781/999334151

Email: capryadm@hotmail.com / capryrefrigeracao@hotmail.com

Site: www.capryrefrigeracao.com

S??o Lu??s - Ma

De: Comissão Permanente de Licitação da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 08:56

Para: capryadm@hotmail.com <capryadm@hotmail.com>

Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento e solicitação de projeto em DWG

[Texto das mensagens anteriores oculto]