

Fwd: Esclarecimento PE 90019/2024

2 mensagens

Comissão Permanente de Licitação da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>
Para: "Reformas, Supervisao" <obrasereformas@ma.def.br>

23 de setembro de 2024 às 13:05

Prezado Luís,

Para conhecimento e providências.

Atenciosamente.

----- Forwarded message -----

De: **Bruna - Licitações e Contratos** <licitacao2@controltherme.com.br>
Date: seg., 23 de set. de 2024 às 12:15
Subject: RES: Esclarecimento PE 90019/2024
To: Comissão Permanente de Licitação da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>
Cc: <licitacao@controltherme.com.br>

Prezados,

Verificamos que nas plantas enviadas existem uma quantidade maior de evaporadoras do que especificado no edital.

Nas especificações dos equipamentos, descrita no edital, constam 37 evaporadoras e nas plantas, juntando os 3 pavimentos, existem 71 unidades de evaporadoras.

Pedimos a gentileza de verificar e informar a quantidade correta de equipamentos.

Agradeço desde já.

GRUPO**Bruna Silveira**
Analista Comercial - Licitações

Rua Lavinia Magalhães nº 92-A

Boca do Rio Cep 41710-020 Salvador-Ba
licitacao@controltherme.com.br

Tel.: (71) 3310-1500

Tel.: (71) 3341-8785

Tel.: (71) 99979-1889

www.controltherme.com.br

Antes de
imprimir,
pense no
meio
ambiente.**De:** Comissão Permanente de Licitação
da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>
Enviada em: segunda-feira, 23 de
setembro de 2024 10:33

Para: Bruna - Licitações e Contratos <licitacao2@controltherme.com.br>
Cc: licitacao@controltherme.com.br
Assunto: Re: Esclarecimento PE 90019/2024

Bom dia,

conforme solicitado, segue em anexo os arquivos disponibilizados anteriormente, junto com o Pedido de Esclarecimento nº 02, do Pregão Eletrônico nº 90019/2024-DPE/MA.


Em seg., 23 de set. de 2024 às 10:23, Bruna - Licitações e Contratos <licitacao2@controltherme.com.br> escreveu:

Prezados, bom dia!

O arquivos das plantas e fluxograma disponibilizados através do documento de esclarecimento 02 não estão abrindo corretamente.

Solicitamos, por gentileza, que nos envie diretamente por este e-mail.

Agradeço desde já.



GRUPO



Bruna Silveira
Analista Comercial - Licitações

Rua Lavinia Magalhães nº 92-A

Boca do Rio Cep 41710-020 Salvador-Ba
licitacao@controltherme.com.br

Tel.: (71) 3310-1500

Tel.: (71) 3341-8785

Tel.: (71) 99979-1889

www.controltherme.com.br



Antes de
imprimir,
pense no
meio
ambiente.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Contratação

Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Av. Júnior Coimbra, Qd-21, S/N, Renascença II, São Luís-MA

CEP: 65.075-696 Contatos: (98) 3221-6110 Ramal: 3061

<https://defensoria.ma.def.br>



Atenciosamente,

Comissão Permanente de Contratação

Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Av. Júnior Coimbra, Qd-21, S/N, Renascença II, São Luís-MA

CEP: 65.075-696 Contatos: (98) 3221-6110 Ramal: 3061

<https://defensoria.ma.def.br>



Thiago de Lucena Vieira Silva <thiagosilva@ma.def.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação da DPE-MA <cpldpe@ma.def.br>
Cc: "Reformas, Supervisao" <obrasereformas@ma.def.br>

23 de setembro de 2024 às 15:05

Boa tarde, prezados(as)!

Nos projetos do Edital, a área destinada à instalação e execução está destacada em vermelho, juntamente com a especificação das evaporadoras na legenda, assim como está descrito detalhadamente no Termo de Referência deste certame. As legendas da área demarcada indicam: "ÁREA DE INSTALAÇÃO DO VRF/VRV" e "ÁREA DE INSTALAÇÃO DO DRENO, GRELHAS E CAIXA DE VENTILAÇÃO". Portanto, serão 37 evaporadoras que serão adquiridas e instaladas neste processo.

Reencaminharemos em arquivos compactados (.zip), os projetos e os fluxogramas em formato .DWG.

Atenciosamente,

Thiago de Lucena Vieira Silva - 2747418

Assessor da Supervisão de Obras e Reformas - DPE/MA

CREA: 1121769756MA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Atenciosamente,
Thiago de Lucena Vieira Silva - 2747418
Assessor da Supervisão de Obras e Reformas - DPE/MA
CREA: 1121769756MA

2 anexos

 **Fluxograma.zip**
4103K

 **Planta Layout.zip**
18011K